

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кемеровской области  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
(наименование территориального органа МЧС России)  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 58-42-64; тел. 58-42-28, 58-46-99,

Е-Mail: [gpn@keme.ru](mailto:gpn@keme.ru), [stat@keme.ru](mailto:stat@keme.ru), [nto@keme.ru](mailto:nto@keme.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
**Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. М. Горького, 25а**  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 264/1/152**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МБОУ «ЯЙСКАЯ ООШ № 3»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Вдовушкиной Яны Владимировны от «04» сентября 2019 г. № 264, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «10» сентября 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «08» октября 2019 г.

проведена проверка Клешневым Денисом Сергеевичем – государственным инспектором (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

**МБОУ «ЯЙСКАЯ ООШ № 3»**

по адресу: Яйский район, Яйский район, п.г.т. Яя, ул. Озерная, 3  
совместно с Директором МБОУ «ЯЙСКАЯ ООШ № 3» Булаевой Н.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание, а также территория организации должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, (противопожарный водопровод должен предусматриваться на отдельно стоящих общественных зданиях объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, пожарные резервуа-	ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" что является нарушением п.2.11 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», п.9.30 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.9.29 СНИП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».	08.10.2020г	

	ры или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов - 200 м), количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды,			
2	Проемы в противопожарных перегородках I типа (кирпичные стены) не заполнены противопожарными дверями с нормируемым пределом огнестойкости не ниже, чем EI 30 (горячий цех.),	п.7.4, 5.14*, таблица 1, таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	08.10.2020г	
3	Не соблюдены проектные решения АУПС и СОУЭ 2006 г. прибор приемо-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК2, определяемый организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемого здания и помещений с учетом требований действующих нормативно-технических документов, заменен на Мираж GSM-M8-03	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390; п.3 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (приложение А п.А3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	08.10.2020г	
4	Система автоматической пожарной сигнализации неисправна	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	08.10.2020г	
5	На объекте защиты допускается хранение в помещении подвала горючих материалов	п. 23 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	08.10.2020г	
6	Дымовые извещатели пожарные расположены на расстоянии менее 0,5 м от электроламп и открыто проложенных проводов и кабелей в в горячем цехе, в цехе сырой продукции, в складе продуктов	п.12.67 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002); ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»))» проектирования»))»	08.10.2020г	
7	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания	п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	08.10.2020г	

8	Под лестничным маршем используются горючие материалы	п. 23 (к) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	08.10.2020г	
---	--	---	-------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Анжоро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору

Клешнев Д.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«08» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«08» октября 20 19 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по-пожарному надзору

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

об устранении нарушений требований  
пожарной безопасности



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Директор Н.С. Бушаева*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)